

令和4年7月4日

東京都財務局

「東京しごとセンター」を7月1日・2日にご利用された皆様へ

今般、当局発注の東京都しごとセンターの改修工事において、既存エレベーターシャフト内のアスベストを含有した耐火被覆材の撤去作業中に粉塵が漏えいし、空気中からアスベストが確認されました。

ご利用の皆様には、多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

### 1 事故の概要

令和4年7月1日、午前11時半頃、エレベーターシャフト内のアスベストを含有した耐火被覆材の撤去中に、作業中のエレベーターシャフトの1階扉部分から、1階エレベーターホールに粉塵が漏えいしていることを確認しました。

### 2 事故発生後の対応

事故発生後、代替経路を確保の上1階エレベーターホールを閉鎖しました。

1～12階エレベーターホールの清掃や扉の目張りを増強し、空気環境測定を行った結果、アスベストの量は一般大気環境中と同等と確認できています。

関係官庁の指導等のもと再発防止策が確定するまでの間、エレベーターシャフト内の耐火被覆材の撤去作業は中止します。

### 3 今後の対応

7月1日（金）・2日（土）の間にエレベーターを利用された方を対象にした相談窓口を下記のとおり設置いたします。大変お手数をおかけしますが、下記相談窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。

今後とも安全に配慮し、施設利用者の皆様にご不便をおかけしないよう十分に配慮のうえ「東京都しごとセンター」のリニューアル工事を行ってまいります。

#### 【相談窓口】

株式会社熊谷組 お客様相談室

フリーダイヤル0120-051-903

#### 【工事に関するお問合せ先】

財務局建築保全部施設整備第一課担当：鮫嶋

電話 03-5388-2818