

## 東京都電気設備工事標準仕様書 (令和2年4月) 正誤表

| 編 | 章 | 節  | 項 | (1)  | ア | 表     | ページ | 誤  | 正   | 備考 |
|---|---|----|---|------|---|-------|-----|--|---|----|
| 1 | 2 | 1  |   | (5)  |   |       | 10  | 施工等に支障がないよう <del>に</del> 適切な措置を講ずる。                    | 施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。                                   |    |
| 3 | 2 | 2  | 2 | (2)  |   |       | 131 | (2)開放型配電盤等のケーブル配線は～                                    | (2)及びア、イを全文削除   |    |
| 6 | 1 | 3  | 1 |      |   | 6.1.1 | 204 | 規格；JIS C「LC 形光ファイバコネクタ類」                               | 規格；JIS C「 <u>光ファイバコネクタかん合標準—第 20 部</u> ：LC 形光ファイバコネクタ類」 |    |
| 6 | 1 | 4  | 5 |      |   | 6.1.5 | 208 | テレビ共同受信用；同軸ケーブル；CATV アンプ・保安器の使用周波数帯域→ <u>710MHz</u> 以下 | テレビ共同受信用；同軸ケーブル；CATV アンプ・保安器の使用周波数帯域→ <u>770MHz</u> 以下  |    |
| 6 | 1 | 12 | 3 | (3)  |   |       | 231 | 特記 <u>する</u> 。   | 特記 <u>による</u> 。   |    |
| 6 | 1 | 15 | 2 | (2)  |   |       | 237 | 入退 <u>出</u> 管理装置における～                                  | 入退 <u>室</u> 管理装置における～                                   |    |
| 6 | 1 | 15 | 4 | (3)  | ア |       | 238 | 入退者の検出は～   | 入退 <u>出</u> 者の検出は～                                      |    |
| 6 | 1 | 22 | 1 | (13) |   |       | 251 | 防犯・入退 <u>出</u> 管理装置の～                                  | 防犯・入退 <u>室</u> 管理装置の～                                   |    |
| 6 | 2 | 7  | 2 |      |   |       | 258 | ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製の～                                | 全文削除  |    |