

平成 30 年 11 月 5 日  
財 務 局  
病 院 経 営 本 部  
東 京 消 防 庁

都有建築物における免震・制振オイルダンパーの  
国土交通大臣認定等への不適合について（第二報）

先月 17 日に都有建築物の 7 施設について、国土交通省が不適合（不明を含む）として発表した製品と同一の製品が使われていることを公表したところですが、以下の通り、工事の受注者等から下表のとおり報告がありました。

不適合・不明と報告があったダンパーについては、今後交換していきます。

また、適合と報告があったものについて、その妥当性を検証する必要があるため、受注者から客観的に説明できる資料の提出を求めるとともに、必要に応じて追加調査の検討を行うなど適切に対応してまいります。

	施 設 名	免震・制振	計画数	設置済数 計	内訳(受注者等からの報告)		
					適合	不適合	不明
①	東京都庁第一本庁舎	制振	188 本	130 本	130 本	—	—
②	東京都庁第二本庁舎	制振	110 本	84 本	調 査 中		
③	東京アクアティクスセンター	免震	16 本	16 本	調 査 中		
		制振	16 本	16 本	調 査 中		
④	有明アリーナ	免震	16 本	2 本 <sup>※1</sup>	調 査 中		
⑤	都立松沢病院	免震	48 本	48 本	9 本 <sup>※2</sup>	39 本 <sup>※3</sup>	—
⑥	東京消防庁芝消防署	免震	4 本	4 本	—	—	4 本
⑦	東京消防庁深川消防署豊洲出張所	免震	4 本	4 本	—	—	4 本

※1 設置されていないが、搬入済

※2 契約上の基準には適合していたがデータが書き換えられたもの

※3 大臣認定の内容に適合

問合せ先

(①、②の対応に関する事) 財務局建築保全部庁舎整備課 (直通)03-5388-2787  
(③、④の対応に関する事) 財務局建築保全部オリンピック・パラリンピック施設整備課 (直通)03-5388-2845  
(⑤の対応に関する事) 病院経営本部経営企画部総務課 (直通)03-5320-5856  
(⑥、⑦の対応に関する事) 東京消防庁総務部施設課 03-3212-2111  
(内) 2795  
(不適合ダンパー全般に関する事)  
財務局建築保全部技術管理課 (直通)03-5388-2859