

質問事項および回答

「都立町田の丘学園改築工事の開口部の断熱・遮熱に関する技術」

No	質問事項	回答
1	弊社はガラスメーカーです。 技術条件中、ガラスの日射取得率と可視光透過率はガラス単体でクリアできるのですが、ガラス+サッシの熱貫流率 $3.5\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ に関しては、サッシメーカーと機種（気密性 JIS 等級 A-3 以上）を弊社で決め、JIS A 2102-1、JIS A 2102-2 等によってガラス+サッシの熱貫流率が計算で $3.5\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ 以下になれば、サッシメーカーとの共同応募でなくても構いませんか。	本公募では、ガラスとサッシの両技術について、単独もしくは共同での応募を想定しています。ガラスメーカー単独で応募する場合は、適合するサッシの性能値や価格等についてサッシメーカーの了承を得ていることがわかる資料を添付して応募してください。
2	技術条件書の C 先進性を証明する例として業界紙や新聞など紙面上の技術紹介とありますが、これは今回公募申請する工法や手段などの技術紹介をしているもので良いのでしょうか。それとも申請者（弊社）および申請者の技術が特定できる具体的な社名・商品名等の記述が必要になるのでしょうか。	先進性を証明する例として、業界誌等への具体的な社名・商品名等の記載が必要となります。

「東京都障害者総合スポーツセンター改修工事の特定天井に関する技術」

No	質問事項	回答
1	「標準的技術」とは建築性能基準推進協会「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」にある各計算例に沿ったものも含まれますか。	含まれます。
2	天井内の詳細が把握できる資料（写真、仕上表、断面詳細図等の設計図書等）のご提供は可能ですか。応募内容の選定に用いたく考えます。	事業概要書以外の資料提供はできません。
3	「施工実績内訳書」の作成において、当社は施工を請負わず材料販売を実施している為、納入実績を記載する事で宜しいですか。	貴社で開発した材料等を納入した工事の情報に記載してください。ただし、当該天井工事が完了しているものとします。