

変電設備配電盤負荷表

盤名称・系統	幹線番号	負荷名称	容量 (KVA)	開閉器				幹線サイズ (mm ²)	備考
				MCCB ELCB	P	AF	AT		
低圧電灯盤 1 3W210/100V (AC)	L1-1	清除尘電灯動力盤	10.52	MCCB	3	100	75	EM-CET 22	
	L1-2	鶏舎産電灯盤・鶏飼料庫電灯盤 ・鶏物品投入庫電灯盤	9.60	MCCB	3	50	50	EM-CET 14 x 2	
	L1-3	鶏産卵所電灯動力盤	19.56	MCCB	3	225	125	EM-CET 60	
	L1-4	鶏産卵所電灯動力盤	31.0	MCCB	3	225	200	EM-CET 100	
	L1-5	育成鶏舎電灯盤	4.40	MCCB	3	50	50	EM-CET 22	
	L1-6	ふ卵舎電灯盤	10.88	MCCB	3	100	100	EM-CET 38	
	L1-7	ケージ種鶏舎電灯盤	4.7	MCCB	3	50	50	EM-CET 22	
	L1-8	平飼い種鶏舎電灯盤	12.36	MCCB	3	100	75	EM-CET 38	
	L1-9	鶏産卵所産電灯動力盤 ・鶏ふん処理所電灯開閉器盤	1.11	MCCB	3	50	30	EM-CET 14	
	L1-10	発電機専用	1.5	MCCB	2	50	20	EM-CE 5.5-2C	
		所内電灯			MCCB	2	50	20	
	予備			MCCB	3	225	225		
	予備			MCCB	3	225	225		
低圧動力盤 3 3W200V (AC)	P1-1	アグ-フチ制御盤	4.4	MCCB	3	50	50	EM-CET 14 x 2	
	P1-2	清除尘電灯動力盤	5.18	MCCB	3	50	50	EM-CE 8-3C	
	P1-3	鶏産卵所電灯動力盤	30.57	MCCB	3	225	175	EM-CET 60	
	P1-4	鶏産卵舎動力盤	25.4	MCCB	3	225	125	EM-CET 60	
	P1-5	育成鶏舎動力盤	26.4	MCCB	3	225	150	EM-CET 60	
	P1-6-1	ふ卵舎動力盤	33.9	MCCB	3	225	200	EM-CET 100	
	P1-7	ケージ種鶏舎動力盤	36.45	MCCB	3	225	175	EM-CET 100	
	P1-8	平飼い種鶏舎動力盤	24.85	MCCB	3	200	125	EM-CET 60	
	P1-9	鶏産卵所産電灯動力盤	4.1	MCCB	3	100	75	EM-CET 22	
		予備 (太陽光系統連系用)	100.0	ELCB	3	600	500		逆接続可能型ELCB
	P1-6-2	ふ卵舎空調動力	34.0	MCCB	3	225	200	EM-CET 100	
	予備			MCCB	3	225	225		

変電設備配電盤負荷表

盤名称・系統	幹線番号	負荷名称	容量 (KW)	開閉器				幹線サイズ (mm ²)	備考	
				MCCB ELCB	P	AF	AT			
保安動力盤 3 3W200V (AC-GC)	PG-1	育成鶏舎動力盤	14.86	MCCB	3	225	125	EM-CET 60		
	PG-2	ふ卵舎動力盤	16.0	MCCB	3	225	125	EM-CET 60		
	PG-3	ケージ種鶏舎動力盤	6.6	MCCB	3	50	60	EM-CET 22		
	PG-4	平飼い種鶏舎動力盤	3.1	MCCB	3	50	60	EM-CET 22		
		予備			MCCB	3	100	100		
保安電灯盤 1 3W210/100V (AC-GC)	LG1-1	育成鶏舎電灯盤	0.8	MCCB	3	50	30	EM-CE 8-3C		
	LG1-2	ふ卵舎電灯盤	2.06	MCCB	3	50	30	EM-CE 8-3C		
	LG1-3	発電機充電器電源	0.4	MCCB	2	50	20	EM-CE 5.5-2C		
		予備			MCCB	3	100	100		
	LG2-1	ケージ種鶏舎電灯盤	1.85	MCCB	3	50	30	EM-CE 8-3C		
	LG2-2	平飼い種鶏舎電灯盤	0.8	MCCB	3	50	30	EM-CE 8-3C		
		予備			MCCB	3	100	100		

しゅん功図				
件名	青梅畜産センター(31)改築電気設備工事			
図名	[鶏] 変電設備 配線負荷表			
しゅん功	令和 2年 11月 30日	図番 E-203	縮尺	A1:N.S A3:N.S
受注者	[]			代理人 []
工事監理	[]			担当者 []
工事主管課	東京都財務局 建築保全部 施設整備第一課			